


Утверждаю:  
«Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы»

  
\_\_\_\_\_ / В.Н.Захарин /  
подпись Ф.И.О.  
« 16 » \_\_\_\_\_ 20 13 г.  
Декабрь

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**приоритетного социально-значимого объекта**  
**для маломобильных граждан**

№ 45

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта ГБОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н.И. Пирогова»
- 1.2 Адрес объекта 443096, Самарская область, город Самара, ул. Поклевая, 80.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 5399,8 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 7244,1 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 1995
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ГБОУ СПО «СМК им. Н. Пирогова»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 443096 С.О. г. Самара, ул. Поклевая 80
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Самарской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443020, г. Самара, Ленинская 73  
332.53.38

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг среднего - профессионального и начального образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1400/1400

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай: 3, 4, 5, 15, 18, 20, 20К, 22, 23 автобусы 24, 34, 41 с/ст: Коммуны им. Ленинской

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1-1,5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать лестница, переп. земли №6-74)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<u>ВНД</u>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	<u>ВНД</u>
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ВНД</u>
4.	с нарушениями зрения	<u>ВНД</u>
5.	с нарушениями слуха	<u>ВНД</u>
6.	С нарушениями умственного развития	<u>ВНД</u>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ВНД</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ВНД</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ВНД</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ВНД</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД</u>

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивид. реш. с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивид. реш. с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивид. реш. с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивид. реш. с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивид. реш. с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивид. реш. с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивид. реш. с ТСР
8	<b>Все зоны и участки</b>	индивид. реш. с ТСР

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ \_\_\_\_\_  
 в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование \_\_\_\_\_


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
*(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается \_\_\_\_\_

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы

  
\_\_\_\_\_ / В.Н.Захарин /  
подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
« 16 » \_\_\_\_\_ 20 13 г.  
Декабрь

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 45 от « 13 » \_\_\_\_\_ 2013 г.  
приоритетного социально-значимого объекта о его доступности  
для инвалидов и других маломобильных групп населения

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Самарский медицинский колледж им. И.И.Шанина»

(полное юридическое наименование объекта)

443096, Самарская область, город Самара, ул. Полевая 80

Директор - Смагина Ольга Александровна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта город Самара

2. Ведомственная принадлежность Министерство здравоохранения Самарской области

3. Вид деятельности образовательная

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 1400 чел/день, 1400 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Отдельно стоящее, 4-этажное здание Бардовой мотер. нес. констр.: кирпич,  
мелкобетон. Дерев. лестниц: мелкобетон

7. Количество и назначение входов 2 - главный, 3 - запасный.

8. Год постройки 1987 год.

9. Год последней реконструкции 1995год.

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	50		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	трамваи № 3, 4, 5, 15, 18, 20, 20к, 22, 23. Автобус № 24, 34, 41. остановка колледж им. Ляпиной, ул Полевая.		
Наличие переходов на пути следования от остановки	Нет		
Регулируемые переходы	Нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	Есть		
Внеуличные переходы	Нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	более 7 см	Съезды с уклоном более 10%	Есть
Открытые лестницы	Есть	Пандусы с уклоном более 8%	есть,
Поручни на лестницах	нет,	Поручни на пандусах	есть,

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)**

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии)					

Количество и наименование входов 2 - главный, 3 - запасный.

8. Год постройки 1987 год.

9. Год последней реконструкции 1995 год.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	50		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	трамвай № 3, 4, 5, 15, 18, 20, 20к, 22, 23. Автобус № 24, 34, 41. остановка колледж им. Ляпиной, ул Полевая.		
Наличие переходов на пути следования от остановки	Нет		
Регулируемые переходы	Нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	Есть		
Внеуличные переходы	Нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	более 7 см	Съезды с уклоном более 10%	Есть
Открытые лестницы	Есть	Пандусы с уклоном более 8%	есть,
Поручни на лестницах	нет,	Поручни на пандусах	есть,

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии)					